

Esso – tableau mis à jour le 1^{er} juillet 2021

EXPLOITANT	SITE	SUJET	ENGAGEMENT EXPLOITANT	S1 2021	S2 2021	S1 2022	S2 2022
ESSO RAFFINAGE SAS	Port- Jérôme- sur-Seine	Inspection hors exploitation de réservoirs de liquides inflammables <i>(contrôle des soudures, vérification de l'épaisseur pour détecter d'éventuelles corrosion)</i>	Inspection de 22 réservoirs échelonnée entre juillet 2021 et décembre 2022	X	X	X	X
ESSO RAFFINAGE SAS	Port- Jérôme- sur-Seine	Installation d'un système de détection de gaz pour l'installation de combustion	Installation de 5 détecteurs de gaz (doublés, soit 10 détecteurs au total)		X		
EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE	Port- Jérôme- sur-Seine	Installation d'un système de détection de gaz pour l'installation de combustion	Installation de 2 détecteurs de gaz		X		
ESSO RAFFINAGE SAS	Port- Jérôme- sur-Seine	Amélioration du système d'extinction automatique dans l'entrepôt CWM	Transfert vers une zone adaptée des 40 tonnes d'additifs inflammables actuellement stockés dans l'entrepôt CWM afin de vider l'entrepôt de toute matière inflammable Installation de sprinklage ou solution équivalente dans ce même entrepôt			X	