

Lactalis – tableau mis à jour le 1^{er} juillet 2021

EXPLOITANT	SITE	SUJET	ENGAGEMENT EXPLOITANT	S1 2021	S2 2021	S1 2022	S2 2022
Lactalis	(15) Sté fromagère de Riom es Montagne	Conformité des rejets aqueux	Achèvement des travaux d'optimisation de la conception et de la performance de la station d'épuration (amélioration du traitement des matières en suspension)		X		
Lactalis	(25) Sté fromagère Raguin - Vercel	Conformité des rejets aqueux	Réalisation d'un bassin de confinement étanche visant à garantir la protection des milieux récepteurs et le raccordement au réseau d'assainissement de la commune de Vercel contre le risque de pollution en cas d'un éventuel accident ou d'un incendie		X		
Lactalis	(39) Sté fromagère de Lons le Saulnier	Conformité des rejets aqueux	Mise en service d'un bassin tampon permettant une meilleure maîtrise du pH et de la température des effluents industriels avant rejet vers la station d'épuration urbaine pour traitement				X
Lactalis	(53) L.N.U.F. Laval - Changé	Conformité rejets aqueux	Remise d'un plan d'investissement détaillé et justifié permettant le respect des valeurs limites de rejet (amélioration des traitements des matières en suspension et de l'azote)			X	

Lactalis	(88) Sté fromagère de Xertigny	Amélioration fiabilité installation (maintenance insuffisante, avaries sur le réseau, installations vétustes, dysfonctionnements récurrents, ...)	Refonte des réseaux eaux usées et eaux pluviales afin de moderniser leur collecte et traiter correctement l'ensemble des effluents.		X 1ère phase		X 2ème phase
Lactalis	(88) Sté fromagère de Xertigny	Amélioration fiabilité installation (maintenance insuffisante, avaries sur le réseau, installations vétustes, dysfonctionnements récurrents, ...)	Réhabilitation et adaptation de la STEP afin de réduire la charge polluante rejetée pour l'ensemble des macro-polluants (demande chimique en oxygène (DCO), azote, phosphore).				X